

SEGUNDO EJERCICIO

**JEFE/A INTERVENCIÓN
CONDUCTOR/A (P.I.)**

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

12 DE JULIO DE 2021

**JEFE INTERVENCION CONDUCTOR (P.I.)
SEGUNDO EJERCICIO SUPUESTO TEÓRICO-PRÁCTICO**

SUPUESTO N.º 1

Siendo usted Jefe Intervención Conductor en el SCISyPC del Ayto. de Zaragoza, responda a las siguientes cuestiones relacionadas con el Plan municipal de Protección Civil de Zaragoza:

- 1.- El cálculo probabilístico del riesgo se obtendrá a partir de la fórmula:**
 - a) Vulnerabilidad = Peligrosidad – Respuesta.
 - b) Vulnerabilidad = Respuesta – Peligrosidad.
 - c) Riesgo = Vulnerabilidad – Respuesta.
- 2.- La ciudad de Zaragoza dispone de las siguientes fuentes independientes de suministro de agua utilizada para la potabilización:**
 - a) Canal imperial de Aragón y planta depuradora.
 - b) Canal imperial de Aragón y bombeo directo de los ríos Ebro, Gállego y Huerva.
 - c) Canal imperial de Aragón y bombeo directo del Ebro.
- 3.- Ante la posibilidad de un accidente mayor en la industria química en Zaragoza, serán acciones a emprender por parte de los titulares de las empresas:**
 - a) Elaboración del Plan de Emergencia Interior.
 - b) Elaboración de los correspondientes Planes de Emergencia Exterior.
 - c) a) y b) son correctas.
- 4.- Según el Plan Municipal de Protección Civil de Zaragoza, el conjunto de recursos humanos y materiales organizados para llevar la gestión de una emergencia se denomina:**
 - a) PMA.
 - b) CECOPAL.
 - c) CECOP.
- 5.- Según el Plan Municipal de Protección Civil de Zaragoza, qué fase se establece desde el momento en que se concreta la inminencia o inicio de un siniestro concreto probable:**
 - a) Emergencia.
 - b) Alarma.
 - c) Alerta.

SUPUESTO N.º 2

Siendo usted Jefe Intervención Conductor en el SCISyPC del Ayto. de Zaragoza, deberá responder a las siguientes cuestiones relacionadas con la Ordenanza municipal de protección contra incendios en el término municipal de Zaragoza:

6.- Esta Ordenanza tendrá como ámbito de aplicación

- a) Todas las urbanizaciones, proyectos y obras de nueva construcción.
- b) Todos los proyectos y obras de nueva construcción, a excepción de las urbanizaciones que se regularán por normativa específica.
- c) Ninguna de las anteriores.

7.- El Cuerpo de Bomberos realizará actuaciones preventivas, mediante la emisión de informes técnicos y la realización de inspecciones en los supuestos siguientes:

- a) Establecimientos industriales de riesgo bajo, medio y alto.
- b) Establecimientos industriales de riesgo medio y alto.
- c) Establecimientos industriales de riesgo alto.

8.- El aumento de la carga de fuego autorizada hasta un 50% de exceso, constituye una infracción:

- a) Leve.
- b) Grave.
- c) Muy grave.

9.- En los Centros de día se dispondrá de bocas de incendio equipadas cuando la superficie construida sea:

- a) Superior a 200 metros cuadrados.
- b) Inferior a 400 metros cuadrados.
- c) Superior a 500 metros cuadrados.

10.- La Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios de Zaragoza entiende como "edificios de gran altura" los edificios cuya altura de evacuación sea:

- a) Igual o superior a 50 metros.
- b) Superior a 50 metros.
- c) Edificios con más de 10 plantas sobre rasante.

SUPUESTO N.º 3

Siendo usted Jefe Intervención Conductor en el SCISyPC del Ayto. de Zaragoza, deberá responder a las siguientes cuestiones relacionadas con el Decreto 158/2014, del Gobierno de Aragón, por los que se regula la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento:

11.- Según el Decreto 158/2014, la organización funcional se realizará de forma que se deberá incorporar un mando de bomberos a las siguientes intervenciones:

- a) A todas las intervenciones.
- b) A las intervenciones de segundo nivel y especial.
- c) A las intervenciones de primer y segundo nivel.

12.- ¿En qué circunstancias la prestación del servicio es obligatoria por parte del personal profesional de los SPEIS, aunque se encuentre libre de guardia si así se le requiere?

- a) En general, en toda situación excepcional.
- b) En los casos de emergencia, catástrofe o calamidad pública.
- c) Las dos son correctas.

13.- La función de coordinar la seguridad y salud en los centros de trabajo corresponde a la categoría de:

- a) Jefe de mando.
- b) Subjefe de mando.
- c) Jefe de intervención.

14.- La función de proponer la incoación, en su caso, de expedientes disciplinarios y la imposición de las sanciones por faltas leves corresponde a la categoría de:

- a) Inspector.
- b) Subinspector.
- c) Jefe de Mando.

15.- Según el decreto 158/2014 en su artículo 22, las órdenes podrán ser:

- a) Instrucciones, circulares y comunicados.
- b) Prescripciones, disposiciones, partes, directas, indirectas.
- c) Verbales, escritas, generales, particulares, ordinarias, extraordinarias.

SUPUESTO N.º 4

En un siniestro industrial y siendo usted Subjefe de Intervención Conductor, responda a las siguientes cuestiones relacionadas con los vehículos que intervienen

- 16.- Según la Norma UNE 1846-2, en cuanto a "Depósito de combustible y autonomía", cómo se verifica la condición de poder recorrer un trayecto de 300 km por carretera?:**
- a) Mediante comprobación funcional y medición durante el ensayo dinámico y sobre una distancia de al menos 75 km.
 - b) Mediante comprobación funcional y medición durante el ensayo dinámico y sobre una distancia de al menos 50 km.
 - c) Mediante comprobación funcional y medición durante el ensayo dinámico y sobre la distancia total de 300 km.
- 17.- Según Norma UNE-EN 1028-1:2003+A1:2009. Clasificación y designación abreviada. Una bomba FPN 10-3000 en que la presión límite es de 17 bar. La presión de prueba dinámica será de:**
- a) 12,5 bar.
 - b) 15,5 bar.
 - c) 22,5 bar.
- 18.- Según Norma UNE-EN 1777 En cuanto a los Sistemas hidráulicos, la presión de rotura de las mangueras, que en funcionamiento normal pueden estar sometidas a la presión máxima permitida por cualquier dispositivo limitante de presión, o cualquier presión mayor, no debe ser menor de:**
- a) El doble de la presión máxima de trabajo.
 - b) 1,5 veces de la presión máxima de trabajo.
 - c) Tres veces esa presión.
- 19.- Según Norma UNE-EN 1846-2:2011+A1:2014. Circulamos con un vehículo contra incendios nuevo, clase M categoría 1, por un acceso con inclinación lateral. ¿Qué ángulo de vuelco estático debe cumplir de acuerdo con normas UNE-EN?**
- a) $\geq 32^\circ$.
 - b) $\geq 27^\circ$.
 - c) $\geq 25^\circ$.
- 20.- Según la Norma UNE 1846-3, la bomba de aditivo instalada:**
- a) Se colocará preferentemente en el lado derecho del vehículo.
 - b) Estará colocada a menos de 1,5 m. de altura.
 - c) Ninguna es correcta.